

Ministère chargé
de l'écologie

Récépissé de DT Récépissé de DICT

N° 14435*03

*Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail*

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ₍₁₎ :	Date d'édition ₍₁₎ :	Sensible :	Prof. règl. mini ₍₁₎ :	Matériau réseau ₍₁₎ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		_____ cm	
			___ / ___ / ___		_____ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____



REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME

131, Cours Genêt B.P 30551 17119 SAINTES cedex

Avant tout commencement de travaux, veuillez contacter impérativement les agences RESE.

Au minimum 8 jours ouvrés avant le début des travaux

Un agent se déplacera pour l'implantation des réseaux lors d'une réunion. Toute intervention sans marquage préalable entraînant une dégradation de nos réseaux vous sera facturée.

Recommandations particulières:

- Interrompre le terrassement par engin mécanique à une distance minimale de 1,50 m de part et d'autre des conduites et d'achever manuellement l'ouverture des fouilles.
- Dans le cas de cheminement parallèle, aucun réseau ne devra être posé au dessus des conduites existantes.
- Pour l'exploitation de nos réseaux, réserver la distance de 0,40 m de chaque côté des génératrices latérales.
- Au point de croisement, une distance minimale de 0,40 m devra être respectée entre la génératrice supérieure du futur réseau et la génératrice inférieure de notre conduite, sauf dans le cas où notre canalisation serait en surprofondeur et où il resterait à déterminer les conditions de croisement pour éviter tout risque d'accident grave en cas d'intervention d'urgence sur ces conduites.

Merci de transmettre à vos équipes cette demande.

☒ Récapitulé de DT/DICT
☐ Récapitulé de DT/DICT conjointe

Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 17300
Pays : FRANCE

Coordonnées de l'exploitant :
Région sociale : - Service Travaux DT-DICT
Personne à contacter :
Numéro / Voie : 131 Cours Genêt
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 17119 SAINTES
Tél : 05 46 75 38 64 Fax : 05 46 75 38 61

Référence de l'exploitant :
N° d'affaire en déclarant :
Date de réception de la déclaration :
Commune où sont prévus les travaux :

Eléments généraux de réponse

☐ Les renseignements que vous avez fournis ne vous permettant pas de vous échanger. La déclaration est à reconsulter. Préciser notamment :
☐ Les réseaux existants ou nos exploitants ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distances à : m
☐ Il y a eu malentendu / incompréhension de votre part (voir liste jointe).
☒ Catégorie de dégradation envisagée (voir liste des catégories au verso) : 1

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages en vigueur dans un délai inférieur à 3 mois :
☒ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau / ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Agence RESE Oleron TEL : 05 46 75 38 64
NB : Si vous souhaitez une modification de nos réseaux / ouvrages dans le délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la déclaration, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☐ Les plans de localisation sont joints. Références : Echelle : Date d'édition : Scabité : Fractureur mètre :
NB : La date du présent A, B ou C figure dans les plans.
☒ Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau / ouvrage : Date de réunion : à h
☒ Votre projet doit tenir compte de la sécurité protégeant notre ouvrage.
☒ Quel que soit le type de travaux, les plans de localisation doivent être mis à jour et transmis à nos services techniques au moins 15 jours avant le début des travaux.
☒ Les branchements et les réseaux d'égout et d'assainissement sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en matière de sécurité des travaux sont consultables sur www.rese-exploitation.com.
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des réseaux liés à l'installation des techniques de travaux employées :
Pour les travaux de terrassement : 1. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 2. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 3. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation.
Pour les travaux de pose de conduites : 1. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 2. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 3. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation.
Pour les travaux de réparation : 1. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 2. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation. 3. Le site de travail doit être sécurisé par des barrières et des panneaux de signalisation.

Dispositifs importants pour la sécurité

☒ Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint ☐ Voir la localisation sur le plan joint ☐ Aucun dans l'ouvrage

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 05 46 75 38 61
Pour toute anomalie ou accident dû à un défaut de sécurité ou de qualité des ouvrages, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au 112.

Responsable du dossier

Nom :
Designation du service : Identifiant de l'agence concernée par les travaux
Tél. :

Signature

Nom : Service DT-DICT
Signature : Original électronique signé électroniquement.
Date : 24 / 10 / 13
Lieu de prise de vue : 131 Cours Genêt

**Point de contact
pour les réseaux
Eau, Assainissement
et Feeder***

(* Feeder: Conduite d'eau
de TRES GROS Ø !)



SIMAP

